

	CHİLLER (SOĞUTMA ÜNİTESİ) AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18a
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
	BİRİM ADI	REVİZYON NO	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	REVİZYON TARİHİ	-
		SAYFA NO	1/1

Cihaz Bilgileri

CHİLLER 1		CHİLLER 2	
MARKASI		MARKASI	
MODELİ		MODELİ	
SERİ NO		SERİ NO	
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER

1	Cihazların bulunduğu mahal temizliğinin yapılması
2	Kompresörün voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
3	Evaporatör ve kondenser fanlarının voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
4	Elektrikli ısıtıcıların voltaj ve amperaj kontrolünün yapılması
5	Kompresörün ve gaz hattının basınç ve sıcaklık kontrolünün yapılması
6	Sistem üzerindeki kaçak kontrollerinin yapılması
7	Kondansörlerin kimyasal solusyonla yıkanması
8	Pislik tutucuların temizlenmesi
9	Pompaların kontrollerinin yapılması
10	Frekans konvertörlerin dijital göstergelerindeki değerler okunularak kontrollerinin yapılması
11	Bakımı yapılan cihazın dış yüzeyinin ve etrafının temizliğinin yapılması
12	Pano içerisinin hava ile temizliğinin yapılması

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR

--

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU