



**DALGIÇ POMPA VE PİS SU POMPALARI
BAKIM ve KONTROL FORMU**

DOKÜMAN KODU

YİTDB-18b

YAYIN TARİHİ

01.01.2020

REVİZYON NO

-

BİRİM ADI

REVİZYON TARİHİ

-

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi

SAYFA NO

1/1

1

Cihazın çalışması esnasında ses ve titreşim kontrolü yapılacak.

2

Cihaz bilgi ekranında uyarı yazısı ya da işareti var mı kontrol edilecek.

3

Tüm elektriksel bağlantılar ve elemanları (kablo, şartel, sigorta, vb.) kontrol edilecek.

4

Şamandıra yukarı aşağı oynatılarak çalışması kontrol edilecek.

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN

TEKNİK SERVİS SORUMLUSU