

	İÇME SUYU HİDROFORLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU	DOKÜMAN KODU	YİTDB-18c
		YAYIN TARİHİ	01.01.2020
		REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI	REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi	SAYFA NO	1/1

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI	
MODELİ	
SERİ NO	
KAPASİTESİ	

YAPILACAK KONTROLLER

1	Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü)
2	Hidroforların çalışması gözlemlenerek ses ve titreşim kontrolü yapılır.
3	Su kaçağı var mı kontrol edilir.
4	Pompa basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir.
5	Pompalar ayarlanan zaman aralığında yedekli çalışıyor mu takip edilir.
6	Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir.
7	Kolektör basıncı yeterli seviyeye ulaşıyor mu, pompalar otomatiğe geçiyor mu kontrol edilir.
8	Su deposu seviyesi kontrol edilir.
9	Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir.
10	Genleşme tanklarının kalibrasyonları kontrol edilecektir.

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

TEKNİK RAPOR

--	--

BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU