

	KLİMA SANTRALLERİ AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU KAMPÜS GENELİ		DOKÜMAN KODU	YİTDB-18e
			YAYIN TARİHİ	01.01.2020
			REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI		REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi		SAYFA NO	1/1
Cihaz Bilgileri				
MARKASI		CİHAZ KODU		
MODELİ		KULLANIM YERİ		
SERİ NO		BAKIM TARİHİ	.../.../.....	
KAPASİTESİ				
YAPILACAK KONTROLLER				
1	Bakıma başlamadan klima santralli durdurulacak ve şarteli off konumuna getirilecektir.			
2	Cihazları devreye almada ve devreden çıkartmada cihaz üzerindeki yazılı işletme talimatlarına uyulacaktır.			
3	Kayış gerginliği, kayış ayarı, kasnak boşluğu, kayış kasnak uyumu ve motor dönüş kontrolleri yapılacaktır.			
4	Damperlerin çalışması kontrol edilecektir.			
5	Serpantinlerin havası alınacak. Vanalarda ve su bağlantılarında kaçak kontrolü yapılacaktır.			
6	Serpantinlerin ve kanatların temizlik kontrolü yapılacak, gerekiyorsa basınçlı su ile yıkanacaktır.			
7	Nemlendiricinin püskürtme modülleri, şamandıraları ve vanaları kontrol edilecektir.(Nemlendirici var ise)			
8	Drenaj kanallarının temizliği, cihazın iç ve dış temizliği yapılacaktır.			
9	Kapak kilitleri çalışması kontrol edilecek hava kaçağı var ise gerekli müdahaleler yapılacaktır.			
10	Vanaların yaz, kış pozisyon kontrolleri yapılacaktır.			
11	Kirlilik durumuna göre filtreler değiştirilecektir.			
12	Cihaza bağlı menfezlerin kontrolü ve temizliği yapılacak			
13	Yağlanması gereken mekanik aksamalar yağlanacaktır.			
14	Tüm elektriksel bağlantıları ve elemanları (kablolar, sigortalar, şarteller, kontaktör,röle vb.) kontrol edilecektir. Motor sürücüler kontrol edilecektir. (akım, gerilim, faz vb.)			
15	Cihazın çalışması dinlenerek alışılmadık bir ses duyulur ise gerekli kontrol yapılacaktır.			
NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.				
TEKNİK RAPOR				
BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN		TEKNİK SERVİS SORUMLUSU		