



## DEMİRBAŞ VE SARF MALZEME TESLİM TUTANAĞI

DOKÜMAN KODU	YİTDB-18g
YAYIN TARİHİ	01.01.2020
REVİZYON NO	-
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA NO	1/1

### BİRİM ADI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi

### YAPILACAK KONTROLLER

- 1 Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır.
- 2 Dolap üzerinde kontrol tarihini gösterir etiket mevcuttur.
- 3 Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur.
- 4 Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır.
- 5 Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır.

AYLAR	TARİH	ADI SOYADI	İMZA	KONTROL AMİRİ	İMZA
OCAK					
ŞUBAT					
MART					
NİSAN					
MAYIS					
HAZİRAN					
TEMMUZ					
AĞUSTOS					
EYLÜL					
EKİM					
KASIM					
ARALIK					