

	YANGIN VE SU DEPOLARI AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU		DOKÜMAN KODU	YİTDB-18h
			YAYIN TARİHİ	01.01.2020
			REVİZYON NO	-
	BİRİM ADI		REVİZYON TARİHİ	-
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi		SAYFA NO	1/1	
UYGULAMA				
*	Lokasyonlarda Teknik Personeli tarafından yukarıda belirtilen bilgiler ışığında günlük/haftalık veya acil durumlarda Yangın Sistemlerinin kontrolleri aşağıdaki listeye göre gerçekleştirilir. Olumlu veya olumsuz durumlarında ilgili sütuna "✓" işareti ile işaretlenir.			
*	Sistem kontrolleri listedeki konu ve bölümlerde ayrı ayrı fiziksel açıdan değerlendirilir. Kontrol edilen bölümde bulunan sistem elemanlarının olduğu sütunlar değerlendirilir.			
*	Olumsuz olarak değerlendirilen noktalarda açıklama kısmında hangi sistem ekipmanı olduğuna ve sorunun detayına dair bilgiler kaydedilir.			
Sıra No	YANGIN SİSTEMİ KONTROL LİSTESİ	Evet	Hayır	Açıklama
YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ				
1	Tavanda bulunan detektörlerdeki kırmızı ışık yanıp sönmemektedir.			
2	Alarm Butonu (Kırbas) Fiziksel olarak sağlam durumdadır.			
3	Duman detektörleri fiziksel olarak sağlamdır.			
YANGIN KONTROL PANELİ				
1	Yangın kontrol panosu çalışır ve aktif durumdadır.			
YANGIN DOLAP SİSTEMİ				
1	Yangın Dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır.			
2	Dolap üzerinde kontrol tarihini gösterir etiket mevcuttur.			
3	Yangın Dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur.			
4	Yangın Dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır.			
5	Dolap Önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır.			
SU DEPOSU				
1	Su Deposunun ana kapağı fiziksel olarak zarar görmemiştir.			
2	Depodaki su seviyesi uygundur.			
3	Depoya su veren sistemde herhangi bir sızdırma mevcut değildir.			
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM VANALARI				
1	Sprinkler sisteminin dağıtıldığı bölümde bulunan vanalar açık konumdadır.			
2	Vanalardaki zincir ve kilit sistemi kapalıdır.			
TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ				
1	Yangın söndürme tüpleri askı kayışı ile asılı konumdadır.			
2	Tüplerdeki bakım periyodunu gösterir etiket mevcut ve günceldir.			
3	Tüplerdeki basınç göstergede uygun olarak görünmektedir.			
4	Tüplerin önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır.			
YANGIN POMPA DAİRESİ				
1	Pompa dairesi kapalı konumda ve uyarı tabelaları mevcuttur.			
2	Pompa sisteminin bulunduğu odadaki duman detektörleri çalışır konumdadır.			
3	Pompa dairesindeki panoda göstergeler aktif konumdadır.			
NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecektir.				
TEKNİK RAPOR				
BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN		TEKNİK SERVİS SORUMLUSU		